

附件

开封市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-047	7 月 15 日	开封市	城乡一体化示范区	水稻乡	驾驶员培训中心建设工地	河南省开封市开封市市辖区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地物料露天堆放，部分未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 30 日
HN-03-048	7 月 15 日	开封市	城乡一体化示范区	水稻乡	荣之星砖厂	河南省开封市开封市市辖区 X099	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业正在生产，厂区内物料露天堆放，大部分未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日
HN-03-049	7 月 16 日	开封市	城乡一体化示范区	水稻乡	开封惠民新型建筑材料有限公司	河南省开封市开封市市辖区杨桥二街	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：物料露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-050	7月16日	开封市	城乡一体化示范区	杏花营镇	开封钢材市场施工工地	河南省开封市开封县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在施工，占地面积约40亩，存在问题：1. 施工工地未建围挡；2. 渣土堆未苫盖；3. 沙土运输车辆未冲洗和密闭运输；4. 未采取湿法作业。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HN-03-051	7月16日	开封市	城乡一体化示范区	杏花营镇	沪通物流园施工工地	河南省开封市开封县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在施工，占地面积约24.6亩，存在问题：1. 施工工地未建围挡；2. 渣土堆未苫盖；3. 沙土运输车辆未冲洗和密闭运输；4. 未采取湿法作业。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日